

IRL.271.7.1.2024

Wyjaśnienia do SWZ

Dotyczy postępowania: Budowa parku sportu w Stoczku Łukowskim

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytania złożonego w dniu 22 lipca 2024r, wraz z udzieloną odpowiedzią :

Pytanie:

Dotyczy: Budowa parku sportu w Stoczku Łukowskim

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania przetargowego na ww. zadanie prosimy o korektę parametrów nawierzchni ze sztucznej trawy na kort tenisowy, dopuszczając do udziału w postępowaniu przetargowym wyroby producenta nawierzchni syntetycznych – jednego z ośmiu preferowanych przez FIFA. Takie działanie przełoży się na zwiększoną liczbę złożonych ofert i realniejsze wyceny Wykonawców, którzy będą mogli wybrać odpowiednią nawierzchnię spośród większej liczby produktów, a nie będą zdani tylko na jednego producenta, który ogranicza dostępność tego produktu lub zawyża ceny działając na szkodę Zamawiającego.

W związku z powyższym w ramach rozszerzenia konkurencyjności, prosimy o dopuszczenie ogólnodostępnej na rynku trawy z certyfikatem ITF o poniższych parametrach i dokumentach jako rozwiązania równoważnego

1. Długość włókna nad podkładem: 18 mm;
2. Dtex: min, 8.000;
3. Ciężar włókna: min. 1 690 g/m²;
4. Grubość włókna: min. 145 mikronów;
5. Waga całkowita nawierzchni: min. 2940g/m²
6. Ilość pęczków: min. 48 000 /m²
7. ilość włókien: min. 770 000/m²
8. Rodzaj włókna: polietylenowe, monofilamentowe, teksturowane
9. Zasyp: piasek kwarcowy
10. Certyfikat ITF kategoria 4

Dokumenty potwierdzające jakość nawierzchni:

- certyfikat ITF – kategoria 4
- raport z badań potwierdzający parametry nawierzchni oraz klasę szybkości trawy wykonane przez specjalistyczne laboratorium,

- deklaracja zgodności z normą EN 15330-1:2013,
- atest higieniczny PZH,
- karta techniczna oferowanej trawy sztucznej potwierdzonej przez producenta,
- autoryzacja producenta systemu wystawiona na zadanie objęte przetargiem upoważniającą wykonawcę do instalacji oferowanej nawierzchni.
- dokument wydany przez akredytowane laboratorium/instytut potwierdzający, że oferowana sztuczna trawa nadaje się w 100% do recyklingu.

Oferowane rozwiązanie w żaden sposób nie spowoduje obniżenia jakości budowanego boiska. Pozytywnie rozpatrując naszą prośbę, Zamawiający poszerza grono wykonawców i oferentów, a co za tym idzie, jest w stanie uzyskać bardziej konkurencyjne oferty, sama jakość wykonanej nawierzchni pozostaje bez zmian.

Producent oferowanej przez nas trawy jest jednym z ośmiu na świecie Preferowanych Producentów FIFA, co daje całkowitą gwarancję, że oferowany produkt jest najwyższej jakości. Nadmieniamy, że Zamawiający wydatkuje środki publiczne i jego rolą jest wybranie oferty jak najkorzystniejszej zarówno jakościowo jak i finansowo, dlatego powinien tak opisać przedmiot zamówienia, aby jak największa ilość oferentów mogła wystartować w tym przetargu, nie utrudniając dostępu do zamówienia potencjalnym wykonawcom.

Mając powyższe na uwadze, prosimy o przychylenie się do naszego wniosku.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wskazane w zapytaniu sztuczne trawy do nawierzchni na kort tenisowy pod warunkiem, że są to produkty o parametrach równoważnych bądź lepszych od wskazanych w warunkach przetargu. Równoważność zostanie potwierdzona przez autora projektu budowlanego i nadzór inwestorski.

BURMISTRZ MIASTA
M. Sentkiewicz
mgr Marcin Sentkiewicz