



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W ŁUKOWIE**


21-400 Łuków, ul. Spółdzielcza 4  
tel. 25 798-21-96, fax. 25 798-71-78

*psse.lukow@sanepid.gov.pl, https://gov.pl/web/psse-lukow*

ONS.HK.903.1.2.1.2024.MB

*J. Kowalski*

Łuków, dnia 05.02.2024 r.



**ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI  
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Stoczek Łukowski za 2023 r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity w Dz. U. z 2023 r., poz. 338 ze zm.),
- § 21.1 i § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2023 r., poz. 537 ze zm.)

po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranymi w wyznaczonych punktach zgodności w ramach kontroli urzędowej w dniu:

- 13.03.2023 r. - sprawozdanie z badania wody Nr LAB.PW-W-9051/59/2023 z dnia 23.03.2023 r.;

oraz w ramach kontroli wewnętrznej w dniach:

- 26.04.2023 r. sprawozdanie z badania wody nr SB/51490/05/2023 z dnia 04.05.2023 r.
- 26.04.2023 r. sprawozdanie z badania wody nr SB/51491/05/2023 z dnia 04.05.2023 r.
- 13.09.2023 r. sprawozdanie z badania wody nr SB/113994/09/2023 z dnia 19.09.2023 r.
- 13.09.2023 r. sprawozdanie z badania wody nr SB/113996/09/2023 z dnia 19.09.2023 r.
- 03.11.2023 r. sprawozdanie z badania wody nr SB/140514/11/2023 z dnia 10.11.2023 r.

**z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę STOCZEK ŁUKOWSKI  
stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu**

W zakresie badanych parametrów woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Badania laboratoryjne próbek wody pobranych z WZZ Stoczek Łukowski:

- w ramach kontroli urzędowej, badania przeprowadzone przez: Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Białej Podlaskiej, ul. Kopernika 7, 21-500 Biała Podlaska (Numer akredytacji AB 487),
- w ramach kontroli wewnętrznej, badania przeprowadzone przez Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna (Numer akredytacji AB 313) i Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o., Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk (Numer akredytacji AB 313).

W 2023 r. na niniejszym wodociągu nie stwierdzano przekroczeń wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody.

Ponadto producent wody w 2023 r. wykonał badania wody surowej pobranej w ramach monitoringu substancji promieniotwórczych (tryt,  $\text{rad}^{226}$ ,  $\text{rad}^{228}$ ). Po przeanalizowaniu wyników badań Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi w zakresie substancji promieniotwórczych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Stoczku Łukowskim.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Łukowie  
*Elżbieta Poddębniak*

Otrzymują:

1. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Stoczku Łukowskim,
2. Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski,
3. A/a.

Sporządził: Mariola Bartoszevska, Sekcja HK, tel. kontaktowy 25 798 21 96 wew. 13